

**SOUBOR TESTOVÝCH OTÁZEK VYDANÝCH SH ČMS – ÚORP
PRO ROK 2024**

Preventista III

1. Jakým předpisem jsou stanoveny povinnosti fyzických osob (občanů) na úseku požární ochrany

- a) zákonem o požární ochraně
- b) ústavou ČR
- c) zákoníkem práce

2. Povinnosti fyzických osob na úseku požární ochrany jsou stanoveny zákonem

- a) č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů
- b) č. 320/2015 Sb., o HZS ČR a o změně některých zákonů (zákon o hasičském záchranném sboru), ve znění pozdějších předpisů
- c) č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

3. Mezi základní povinnosti fyzických osob patří

- a) počínat si tak, aby nedocházelo ke vzniku požáru, zejména při používání tepelných, elektrických, plynových a jiných spotřebičů
- b) znát obsah českých technických norem vztahujících se k požární ochraně, způsobu vytápění a podmínky požární bezpečnosti při svařování
- c) znát provázanost zákona o požární ochraně a českých technických norem

4. Ten, kdo je povinen vykonávat dohled nad osobami, které nemohou posoudit následky svého jednání, je povinen dbát

- a) aby tyto osoby svým jednáním nezpůsobily požár
- b) aby tyto osoby nikdy nezapálily svíčky
- c) aby byla vždy v přítomnosti osoba starší 21 let

5. Fyzická osoba je povinna

- a) plnit příkazy a dodržovat zákazy týkající se požární ochrany na označených místech
- b) kouřit všude tam, kde to není zakázáno
- c) plnit příkazy a dodržovat zákazy, zejména kouřit všude tam, kde je to povoleno

6. Fyzická osoba nesmí

- a) provádět práce, které mohou vést ke vzniku požáru, pokud nemá odbornou způsobilost požadovanou pro výkon takových prací
- b) provádět práce na opravě, seřízení a kontrole požárního automobilu
- c) zakoupit si velitelský vůz

7. Fyzická osoba je povinna

- a) vytvářet v prostorách ve svém vlastnictví nebo užívání podmínky pro rychlé zdolávání požáru a pro záchranné práce
- b) vybavit každý byt, který vlastní, pojízdným hasičím přístrojem
- c) nevytvářet v místnostech, které vlastní nebo užívá podmínky pro zdolávání požáru, pokud jsou vybavené autonomním hlásičem požáru

8. Při používání tepelných spotřebičů se nevychladlý popel ukládá

- a) do nehořlavých uzavíratelných nádob
- b) do nehořlavých nádob, další požadavky nejsou stanoveny
- c) nevychladlý popel se nesmí vybírat

9. Fyzická osoba je povinna

- a) nekouřit u čerpacích stanic pohonných hmot označených příslušnou značkou se zákazem kouření
- b) nekouřit cigarety u čerpacích stanic pohonných hmot označených příslušnou značkou se zákazem kouření (doutníky se mohou kouřit)
- c) nekouřit cigarety u čerpacích stanic pohonných hmot označených příslušnou značkou se zákazem kouření (dýmka se může kouřit)

10. Fyzická osoba nesmí

- a) provádět svářečské práce, pokud nevlastní svářečský průkaz
- b) nikdy svařovat
- c) provádět svářečské práce sousedovi, pokud vlastní svářečský průkaz

11. Osobní pomocí, kterou je každý povinen v souvislosti se zdoláváním požáru poskytnout, se rozumí ve smyslu zákona o požární ochraně, např.

- a) provedení nutných opatření pro záchranu ohrožených osob
- b) provedení fotodokumentace probíhajícího zásahu
- c) přinesením na místo zásahu všech přenosných hasicích přístrojů, které vlastní

12. Kdo je povinen poskytnout osobní pomoc v souvislosti se zdoláváním požáru

- a) každý v rozsahu stanoveném zákonem o požární ochraně
- b) pouze fyzická osoba a právnická osoba, na jejímž území nebo na jejímž objektu požár vznikl a která je vlastníkem pozemku, ze kterého je veden požární zásah
- c) pouze fyzická osoba, na jejímž území nebo na jejímž objektu požár vznikl

13. Osobní pomocí, kterou je každý povinen v souvislosti se zdoláváním požáru poskytnout, se rozumí ve smyslu zákona o požární ochraně, např.

- a) ohlásit neodkladně na určeném místě zjištěný požár nebo zabezpečit jeho ohlášení
- b) neopustit místo požárního zásahu bez vědomí velitele jednotky a velitele zásahu
- c) zahájit peněžité sbírky pro postižené

14. Věcnou pomocí, kterou je každý povinen v souvislosti se zdoláváním požáru poskytnout, se rozumí ve smyslu zákona o požární ochraně

- a) poskytnutí dopravních prostředků, zdrojů vody, spojových zařízení a jiných věcí potřebných ke zdolání požáru
- b) poskytnutí a vyčištění zásahových obleků hasičů, kteří se účastní zásahu
- c) zapůjčení svého cvičeného psa

15. Poskytnutí osobní a věcné pomoci při zdolávání požáru se ve smyslu zákona o požární ochraně vztahuje

- a) na všechny osoby, s výjimkou osob uvedených v zákoně o požární ochraně
- b) na všechny osoby
- c) pouze na právnické osoby a podnikající fyzické osoby

- 16. Jestliže jsou s poskytnutím věcné pomoci spojeny výdaje, patří tomu, kdo je poskytl**
- náhrada výdajů**
 - náhrada výdajů do výše 25 000 Kč
 - náhrada výdajů mu nenáleží
- 17. Právo na náhradu výdajů za poskytnutí věcné pomoci při požáru musí oprávněný uplatnit**
- do tří měsíců ode dne, kdy je zjistil, nejpozději do dvou let od jejich vzniku**
 - do šesti měsíců ode dne, kdy je zjistil, nejpozději do tří let od jejich vzniku
 - do tří měsíců ode dne, kdy je zjistil, nejpozději do tří let od jejich vzniku
- 18. Poskytne-li fyzická osoba, která podniká nebo je samostatně výdělečně činná, osobní pomoc jednotce požární ochrany, náleží jí**
- náhrada ušlého výdělku v prokázané výši**
 - polovina průměrného měsíčního platu
 - nenáleží jí finanční náhrada
- 19. Právo na náhradu výdajů za poskytnutí věcné pomoci při požáru musí oprávněný uplatnit u**
- hasičského záchranného sboru kraje, v jehož územním obvodu požár vznikl**
 - obecního úřadu obce s rozšířenou působností, v jehož územním obvodu požár vznikl
 - krajského úřadu
- 20. Propan-butan je**
- uhlovodíkový plyn těžší než vzduch**
 - zkapalněný uhlovodíkový plyn lehčí než vzduch
 - hořlavá kapalina těžší než voda
- 21. Kovové tlakové nádoby s propan-butanem se mohou ukládat**
- na snadno přístupných a dostatečně větraných a proti nežádoucím vlivům chráněných místech**
 - na snadno přístupných a dostatečně větraných prostorách pod úrovní okolního terénu
 - v dobře větraných garážích
- 22. V jednotlivých a řadových garážích lze ukládat v nerozbitných přenosných obalech pro osobní automobily**
- nejvýše 40 litrů pohonných hmot**
 - nejvýše 20 litrů pohonných hmot
 - nejvýše 60 litrů pohonných hmot
- 23. V jednotlivých a řadových garážích lze ukládat v nerozbitných přenosných obalech pro nákladní automobily nejvýše**
- 80 litrů pohonných hmot**
 - 40 litrů pohonných hmot
 - 60 litrů pohonných hmot
- 24. V jednotlivých a řadových garážích lze ukládat nejvýše**
- 20 litrů oleje na jedno stání**
 - 40 litrů oleje na jedno stání
 - 10 litrů oleje na každé zaparkované vozidlo

25. Pevná paliva se ukládají

- a) odděleně od jiných druhů paliv nebo hořlavých anebo hoření podporujících látek
- b) jen odděleně od jiných druhů kapalných paliv
- c) odděleně od kapalných druhů paliv, a to max. 5 metrů od topidla

26. Při skladování látek majících sklon k samovznícení (např. hnědého uhlí)

- a) se musí sledovat, zda nedochází k procesu samovznícení
- b) se musí sledovat, zda tyto látky neskladuje fyzická osoba
- c) se musí sledovat, zda jsou skladovány vždy jen v samostatném objektu

27. Fyzické osoby mohou skladovat hořlavé látky v půdních prostorách

- a) ale nejméně ve vzdálenosti 1 m od vnějšího povrchu komínového tělesa
- b) ale nejméně ve vzdálenosti 60 cm od vnějšího povrchu komínového tělesa
- c) je-li v půdním prostoru jen jediné komínové těleso dostatečně omítnuté a dvakrát natřené vápenným mlékem

28. Přestupek je definován

- a) zákonem
- b) nařízením vlády
- c) vyhláškou

29. Za přestupek, týkající se vypalování porostů, lze uložit pokutu do výše

- a) 25 000 Kč
- b) 20 000 Kč
- c) 10 000 Kč

30. Nejvyšší pokuta za přestupek na úseku požární ochrany je zákonem o požární ochraně stanovena

- a) 25 000 Kč
- b) 50 000 Kč
- c) 5 000 Kč

31. Čištění, kontrola a revize spalinové cesty (komínů) je řešena

- a) zákonem o požární ochraně a vyhláškou č. 34/2016 Sb., o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty
- b) vyhláškou č. 111/1981 Sb., o čištění komínů
- c) nařízením vlády č. 91/2010 Sb., o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv

32. Čištění a kontrola komínů v objektech ve vlastnictví fyzických osob je prováděna

- a) na základě objednání fyzické osoby
- b) automaticky ve stanovených lhůtách
- c) pravidelně 6x ročně územně příslušným kominíkem

33. Lhůty pro kontrolu a čištění spalinové cesty jsou uvedeny ve

- a) vyhlášce č. 34/2016 Sb., o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty
- b) vyhlášce č. 111/1981 Sb., o čištění komínů
- c) vyhlášce č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci)

34. Čištění spalinové cesty sloužící pro odtažení spalin od spotřebiče na pevná paliva o jmenovitým výkonu do 50 kW včetně

- a) je možné provádět svépomocí
- b) je možné provádět svépomocí za přítomnosti kominíka
- c) není možné provádět svépomocí

35. Kontrola spalinové cesty se provádí u připojeného spotřebiče paliv na pevná paliva o výkonu do 50 kW včetně

- a) 1 x ročně, s výjimkou objektů pro rodinnou rekreaci
- b) 2 x ročně
- c) ve všech objektech 1 x za dva roky

36. Kontrola spalinové cesty se provádí u připojeného spotřebiče paliv na kapalná paliva o výkonu do 50 kW včetně

- a) 1 x ročně
- b) 2 x ročně
- c) 1 x za 2 roky

37. Kontrola spalinové cesty se provádí u připojeného spotřebiče paliv na plynná paliva o výkonu do 50 kW včetně

- a) 1 x ročně
- b) 2 x ročně
- c) 3 x ročně

38. Čištění spalinové cesty se provádí u připojeného spotřebiče paliv na pevná paliva o výkonu do 50 kW včetně s celoročním provozem

- a) 3 x ročně
- b) 2 x ročně
- c) 6 x ročně

39. Čištění spalinové cesty se provádí u připojeného spotřebiče paliv na plynná paliva o výkonu do 50 kW včetně

- a) 1 x ročně
- b) 2 x ročně
- c) 3 x ročně

40. Bezpečná vzdálenost spotřebičů na pevná paliva – kamen – je dle vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, stanovena ve směru hlavního sálání na

- a) 200 mm
- b) 500 mm
- c) 800 mm

41. Čištění nebo kontrolu spalinové cesty provádí „oprávněná osoba“, která

- a) je držitelem živnostenského oprávnění v oboru kominictví
- b) je zedníkem se zaměřením na zděné komíny
- c) je vyučena zedníkem a plynařem

- 42. Revizi spalínové cesty provádí „oprávněná osoba“, která**
- je současně revizním technikem spalínových cest**
 - je pouze kominíkem
 - je současně vyučena zedníkem a tesařem
- 43. Spalínová cesta je dutina určená k odvodu spalín do volného ovzduší a je zpravidla tvořena**
- průduchem kouřovodu, sopouchem a komínovým průduchem**
 - komínovým průduchem a kouřovodem
 - komínem včetně vybíracího a vymetacího otvoru
- 44. Komínový průduch je**
- dutina v komínové vložce určená k odvodu spalín do volného ovzduší**
 - stavební díl, z něhož je postaven komín
 - prostor v komíně, sloužící k hromadění sazí
- 45. Sopouch je**
- konstrukční díl komína, do kterého je připojen kouřovod**
 - otvor na půdici komína umožňující vybírání sazí
 - starý (nepoužívaný) komín uzavřený v úrovni hlavy komína proti vnikání dešťových srážek
- 46. Sopouch, do kterého není připojen spotřebič**
- musí být uzavřen ucpávkou a víkem z nehořlavého materiálu; u zděného komína může být sopouch zazděn**
 - musí být vždy zazděn, aby bylo zamezeno nežádoucímu nasávání vzduchu z prostorů kolem komína
 - musí zůstat spojený s kouřovodem
- 47. Účinná výška komínového průduchu je**
- rozdíl výšek mezi osou sopouchu a ústím komína**
 - rozdíl výšek mezi sopouchem a půdici komínového průduchu
 - rozdíl výšek mezi vybíracím a vymetacím otvorem
- 48. Komínová dvířka otvorů, umístěných na místech veřejně přístupných (např. schodiště, chodby) mají být**
- uzamykatelná nebo zajištěna uzamykatelnou závorou**
 - uzavřeny uzamykatelně, pokud jsou z hořlavých materiálů
 - označeny červeným rámečkem
- 49. Krby s otevřeným ohništěm musí být připojené**
- samostatným kouřovodem do samostatného komína**
 - samostatným kouřovodem do společného komínového průduchu
 - do samostatně stojícího komína
- 50. Stavba musí být navržena a umístěna tak, aby podle druhu splňovala mj. technické podmínky požární ochrany na**
- odstupové vzdálenosti a požárně nebezpečný prostor**
 - maximální vzdálenost 50 km od požární stanice
 - maximální vzdálenost 20 km od zdroje vody

51. Při navrhování stavby musí být podle druhu stavby splněny technické podmínky požární ochrany na

- a) evakuaci osob, popř. zvířat
- b) estetický vzhled
- c) výšku střechy

52. Nový rodinný dům (projektovaný po 1. 7. 2008) musí být vybaven

- a) zařízením autonomní detekce a signalizace požáru
- b) elektrickou požární signalizací
- c) sprinklerovým hasicím zařízením

53. Nový rodinný dům (projektovaný po 1. 7. 2008) musí být vybaven alespoň

- a) jedním přenosným hasicím přístrojem s hasicí schopností nejméně 34A
- b) dvěma přenosnými hasicími přístroji jakékoliv velikosti
- c) nemusí být vybaven hasicími přístroji

54. Kontrola provozuschopnosti přenosného hasicího přístroje se provádí

- a) nejméně jednou za rok
- b) nemusí se provádět vůbec
- c) nemusí se provádět prvních 10 let, potom každý rok

55. Rozdělení hasicích přístrojů podle provedení

- a) přenosný, pojízdný, přívěsný
- b) přenosný, pojízdný, samojízdný
- c) ruční, přívěsný, pojízdný

56. Požární zatížení je pomyslné množství dřeva (kg) na jednotce plochy (m²)

- a) jehož normová výhřevnost je stejná jako výhřevnost všech hořlavých látek nacházejících se na stejné posuzované ploše a vyjadřuje se v kg.m⁻²
- b) jehož tíha je stejná jako tíha všech hořlavých látek na posuzované ploše
- c) jehož objem je stejný jako objem všech hořlavých látek nacházejících se na posuzované ploše a vyjadřuje se v kg.m⁻²

57. Požární úsek je prostor stavebního objektu ohraničený od ostatních částí objektu

- a) požárně dělicími konstrukcemi, popř. požárně bezpečnostním zařízením
- b) jen zděnými konstrukcemi, popř. požárně bezpečnostním zařízením
- c) železobetonovými a zděnými konstrukcemi

58. Požárně dělicí konstrukce

- a) je stavební konstrukce, brání šíření požáru mimo požární úsek, schopná po stanovenou dobu odolávat účinkům vzniklého požáru
- b) je jakákoliv stavební konstrukce, kromě dřevěné o tloušťce min. 50 mm
- c) je stavební konstrukce brání šíření požáru o tloušťce min. 50 mm, ale nesmí být ze sádkartonu

59. Požární uzávěr otvoru

- a) je stavební konstrukce brání šíření požáru otvory v požárně dělicích konstrukcích
- b) jsou dveře bez požární odolnosti
- c) je každý uzávěr otvoru v rodinných domech brání šíření požáru mezi jednotlivými místnostmi

60. Požární dveře, aby plnily svou funkci v případě požáru

- a) **musí být zavřené**
- b) musí být otevřené pro přívod vzduchu
- c) nesmí být v podzemních podlažích